





ULOŽENIE 1 KV KÁBLA POD CESTOU




ULOŽENIE 1 KV KÁBLA POD CHODNÍKOMULOŽENIE 1 KV KÁBLA VO VOĽNOM TERÉNE




KRÍŽOVANIE 1 KV KÁBLA S TELEKOMUNIKAČNÝM



KRÍŽOVANIE 1 KV KÁBLA S VODOVODOM, PLYNOVODOM A KANALIZÁCIOU




KANALIZÁCIA, VODOVOD, PLYNOVOD



POZNÁMKA:
-VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ RIEŠIŤ V SÚLADE S STN 736005
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJUCE
INŽINIERSKE SIETE

ZÁKLADY STOŽIAROV

INFORMATÍVNE ÚDAJE		
H (m)	A (mm)	D (mm)
3-5	500	150
5, 5-7	550	150
8	600	250
9	600	250
10	600	250
12	900	300
13-15	1100	300
16-18	1300	400
20	1400	400



ZODP. PROJEKTANT:		VYPRACOVAL:		KRESLIL:		KONTROLOVAL:		<div>Ing. Milan Krchňavý</div> <div>Gabajová 4</div> <div>010 01 Žilina</div> <div>IČO: 17819954</div>			
Ing. Ľubomír Gecík		Ing. Ľubomír Gecík		Ondrej Butkaj		Ing. Milan Krchňavý					
KRAJ: Prešovský		OKRES:Prešov		MESTO: Vítaz							
INVESTOR: obec Vítaz								FORMAT:		A3	
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍŤAZ								DATUM:		03/2015	
OBJEKT: SO 09 NN rozvody								STUPEŇ DOK.:		DSP	
								ZAKÁZ.Č.:			
								ARCH.Č.:			
NÁZOV:								MIERKA:		POR.Č.V.:	
Vzorové rezy										D11.6	