


SITUÁCIA ČOV VÍTAZ – NAVRHOVANÝ STAV
MIERKA 1:250



SO 03 VJAZD DO ČOV
š. 6,10 m, DL. 23,40 m
OBRUBNÍK CESTNÝ BETÓNOVÝ DL.26,90 m+23,60 m
ODVODŇOVACÍ RIGÓL DL. 19,80m

SO 03
OBRUBNÍK CESTNÝ BETÓNOVÝ
100/25/15 DL. 147,00m

SO 03
ODVODŇOVACÍ RIGÓL DL. 16,60m

SO 05 PRÍTOK DO ČOV
PVC-U hladké DN 300 DL.49,00m

SO 03
ODVODŇOVACÍ RIGÓL DL. 72,40m

SO 06 POTRUBIE VYČISTENEJ VODY
HDPE DN 150 DL.85,14m

SO 04
DLŽKA OPLOTENIA 208,40m
BRÁNA DL. 6,10 m - 1 ks
BRÁNKA DL. 1,00 m - 1 ks

SO 08 VODOVODNÁ PRÍPOJKA
rPE 1" DL. 46,00m

SO 08
STUĎŇA A PRÍVOD VODY
SO 03 CHODNÍK Z BET. DLAŽDIC
š.1,00 m, DL.10,00 m

CESTA NIE JE PREDMETOM
TOHTO PROJEKTU

LEGENDA MIESTNOSTÍ:

- ČS – ČERPACIA STANICA
- SOK – STROJNÉ ODVODNENIE KALU
- D – DÚCHAREŇ
- V – VELÍN
- WC – SOCIÁLNE ZARIADENIE
- S – STROJOVNĀ
- NVV – NĀDRŽ VYČISTENEJ VODY
- AN – AKTIVAČNĀ NĀDRŽ
- MP – MECHANICKÉ PREDČISTENIE

OBJEKTOVĀ SKLADBA:

- SO 01 PRÍPRAVA ÚZEMIA
- SO 02 PREVĀDZKOVĀ BUDOVA
- SO 03 SPEVNENÉ PLOCHY A ÚPRAVA TERĚNU
- SO 04 OPLOTENIE ČOV
- SO 05 POTRUBNÉ ROZVODY
- SO 06 POTRUBIE VYČISTENEJ VODY
- SO 07 STUĎŇA A PRÍVOD VODY
- SO 08 NN PRÍPOJKA
- SO 09 NN ROZVODY

LEGENDA:

- EXIST. KANALIZÁCIA DN 300
- NAVRH. PRÍTOK DO ČOV DN 300
- POTRUBIE VYČISTENEJ VODY DN 150
- VODOVODNĀ PRÍPOJKA rPE 1"
- NN PRÍPOJKA

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
Ing. Milan Krchňavý	Ing. Milan Krchňavý	Moravec Ján	Ing. Milan Krchňavý	
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Víťaz	FORMAT:	A2
INVESTOR: obec Víťaz	AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍTAZ	OBJEKT:	DATUM:	03/2015
NÁZOV: SITUÁCIA ČOV VÍTAZ - NAVRHOVANÝ STAV	MIERKA: 1:250	POR.Č.V.: D2	STUPEŇ DOK.:	DSP
			ZAKÁZ.Č.:	
			ARCH.Č.:	