



Legenda miestnosti:
 SOK-Strojné odvodnenie kalu
 AN-Aktívna nádrž
 VN-Vyrovňacia nádrž
 D-Dúchareň
 S-Strojovňa
 NVV-Nádrž vyčistenej vody
 MP-Mechanické predčistenie
 WC-Sociálne zariadenie
 V-Veliň
 ČS - Čerpacia stanica



LEGENDA :
 Ochranné doplnkové pospojovanie CYA 6mm², ZŽ

HEP Hlavná ochranná prípojnica objektu EP
EP1 Ochranná prípojnica EP
 Rozvod hlavného pospojovania CYA 25
 Rozvod doplnkového pospojovania CYA 6

SCHÉMA ZAPOJENIA HLAVNEJ UZEMŇOVACEJ SVORKOVNICE



Zoznam káblov				
Číslo kábla	Typ	Dĺžka (m)	Smerovanie	Typ motoru/výkon
WS-PU1 - WS-PU5	JYYT-0 7x1	30,30,30,30	S	Pneu. klapky - ovládanie, stav
WS-MX1	JYYT-0 7x1	35	MPČ	Skrinka miestneho ovládania
WS-MX2	JYYT-0 14x1	40	S	Skrinka miestneho ovládania
WS-MX3	JYYT-0 14x1	40	SOK	Skrinka miestneho ovládania
WS-LIC1, WS-LIC2	JYYT-J 4x1	35,35	ČS, VN	Tlakový snímač hladiny
WS-LIC3, WS-LIC4	JYYT-0 4x1	30,30	MN	Tlakový snímač hladiny, Plavákový spínač
WS-LIC5	JYYT-J 4x1	30,30	NVV	Tlakový snímač hladiny
WS-PIC1, WS-PIC2, WS-PIC3	JYYT-J 4x1	15,15,20	S, D	Snímač haku
WS-PX1	JYYT-0 7x1	25	S	Prevodník merania kyslíka a konč.kalu
WS-PX2, WS-PX3, WS-PX4	JYYT-0 4x1	25,15,20	SOK, S	Prevodník merania prieftoku
WD1	UTP	30	SOK	MX3

Pi - 81,4kW, Pp - 63kW
 ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S
 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVÁVANÝ:	KRESLIL:	KONTROLLOVAL:	Ing. Milan Krchňavý
Ing. Lubomír Geck	Ing. Lubomír Geck	Ondrej Búkaj	Ing. Milan Krchňavý	Gabčíkovo 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Vŕazec		
INVESTOR: obec Vŕazec				
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA Vŕazec				
OBJEKT: PS 02 Elektročasť, MaR				
NÁZOV: Doplnkové ochranné pospojovanie				
				MIERKA: 1:50
				POR.Č.V.: E3