


LEGENDA :

- RM1 Rozvádzač ovládania technológie ČOV
- RC Kompenzačný rozvádzač
- Káblové NN rozvody ovládania technológie
- Svorkovnicové krabice, IP67
- Elektromotor (dúchadlo, čerpadlo, miešadlo, dopravník)
- PXx Prevodník merania neelektrických veličín

- Legenda miestností:
- SOK-Strojňá odvodnenie kalu
 - AN-Aktivačná nádrž
 - VN-Vyrovňavacia nádrž
 - D-Dúchareň
 - S-Strojovňa
 - NVV-Nádrž vycisteney vody
 - MP-Mechanické predčistenie
 - WC-Sociálne zariadenie
 - V-Velín
 - ČS - Čerpacia stanica

LEGENDA SKRATIEK:

- PX1 -Prevodník merania rozpusteného kyslíka, koncentrácie kalu
- PX2 -Prevodník merania prietoku
- PX3 -Prevodník merania prietoku - merný objekt



KÁBLE ULOŽENÉ V POZINK. KÁBLOVOM ŽLABE
A V CHRÁNIČKÁCH FXP PO OBVODOVOM MŮRE

KÁBLE ULOŽENÉ V POZINK. KÁBLOVOM ŽLABE
A V CHRÁNIČKÁCH FXP PO OBVODOVOM MŮRE

Navrhovaný technologický rozvádzač RM1

Prostredie:
Prostredie podľa STN 33 2000-3:
V miestnosti rozvádzača RM1 Normálne
V ostatných priestoroch ČOV Zvlášť nebezpečné

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom STN 33 2000 - 4 - 41:
V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE (Ď.4.12):
-izolovaním živých častí
-zábranou, krytmi, umiestnením mimo dosah
PRI PORUČE (Ď.4.13):
-samočinným odpojením napájania
DOPLNKOVÁ OCHRANA (Ď.4.15):
-doplňkovým ochranným pospájaním

POZNÁMKY:
- káblové rozvody budú vedené v pozink. káblových žlaboch, pevných trubičkách ÚPRM a v chráničkách FXP
- slaboproudové obvody merania a regulácie budú priestorovo oddelené od silnoproudových častí
- v celom objekte sa zrealizuje doplnkové ochranné pospájovanie všetkých neživých vodivých častí technológie a elektrických zariadení vodičom CYA6mm2 - Z2

Zoznam káblov				
Číslo kábla	Typ	Dĺžka (m)	Smerovanie	Typ motora/výkon
WL1,WL2	CYKY-J 4x1,5	30,30	ČS	Ponorné čerpadlo DVE 300-4 - 3kW
WL3	CYKY-J 4x1,5	25	MPĚ	Rotačné sito RS - 550W
WL4	CYKY-J 4x1,5	27	MPĚ	Šnekový dopravník - 1,5kW
WL5	CYKY-J 4x1,5	25	VN	Miešadlo QJB 15/8 - 1,5kW
WL6, WL7	CYKY-J 4x1,5	30,30	VN	Čerpadlo EBARA 800ML522 - 2,2kW
WL8, WL9	CYKY-J 4x1,5	25,25	AN	Ponorné miešadlo QJB 15/4-1800/2-42
WL10	CYKY-J 4x2,5	20	MPĚ	Kompresor Oričik PKS 40-300
WL11,WL12	ZYSLCY-J 4x4	18,18	MN	Dúchadlo LUTOS BAH 30/60 - 7,5kW
WL13,WL14,WL15	ZYSLCY-J 4x4	15,15,15	AN	Dúchadlo LUTOS BAH 20/30 - 5,5kW
WL16,WL17,WL18	CYKY-J 4x1,5	28,28,28	MS	Odstredivé čerpadlo EBARA 3DS4-40-125 - 0,37kW
WL19,WL20	CYKY-J 4x1,5	20,20	MS	Odstredivé čerpadlo EBARA 3DS2-40-125 - 1,5kW
WL21	CYKY-J 4x1,5	26	MS	Pondorf P15-classic
WL22	CYKY-J 4x1,5	26	MS	Kompresor Oričik SKS 4/100
WL23	CYKY-J 4x1,5	22	MPĚ	ULTRA SV - 0,9kW
WL24	CYKY-J 4x1,5	22	SOK	ULTRA SV - 0,9kW
WL25	ZYSLCY-J 4x1,5	25	SOK	Kal. objem šnekové čerpadlo - 1,1kW
WL26	CYKY-J 3x1,5	30	SOK	Flokulátor - 2,4kW
WL27	ZYSLCY-J 4x1,5	30	SOK	Pohon kalotisu - 3kW
WL28	ZYSLCY-J 4x1,5	30	SOK	Dávkovacie čerpadlo flokulantu - 1,1kW
WL29	CYKY-J 4x1,5	30	SOK	Miešadlo flokulantu - 1,1kW
WL30	CYKY-J 4x1,5	30	SOK	Kompresor Oričik SKS 4/100
WL31	CYKY-J 4x1,5	32	SOK	Šnekový dopravník - 1,5kW
WL-PX1, WL-PX2, WL-PX3	CYKY-J 3x1,5	20,22,25	PB	Prevodníky merania
WL-RS12	CYKY-J 5x6	15	V	Rozvádzač RS1
WL-RC	CYKY-J 4x25	8	V	Kompenzačný rozvádzač

Pi - 81,4kW, Pp - 63kW
ELEKTRICKÁ SIĚŤ : 3+N+PEN, -50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S
3+N+PE, -50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Lubomír Gečík	VYPRACOVAL: Ing. Lubomír Gečík	KRESLIL: Ondrej Butkaj	KONTROLOVAL: Ing. Milan Krchňavý	Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Vráž		
INVESTOR: obec Vráž	AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍTAZ			FORMAT: A1
OBJEKT: PS 02 Elektročasť, MaR	NÁZOV: Silnoproudové rozvody technológie			DATUM: 03/2015
				STUPEŇ DOK.: DSP
				ZAKÁZ.Č.: ARCH.Č.:
				MIERKA: 1:50 POR.Č.V.: E1