



LEGENDA:

- STROPNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO, 2x36W, IP65
- NÁSTENNÉ ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO
- VYPÍNAČ Č.1, 230V/50HZ/10A, NADOMIETKU, ABB
- VYPÍNAČ Č.1, 230V/50HZ/10A, NADOMIETKU, ABB
- NÚDZOVÉ SVIETIDLO
- DOPLNKOVÉ POSPÁJANIE PODĽA STN 33 2000-7-701 VODIČOM H07Z-K 4mm2 ZŽ
- ROZVÁDZAČ PRE ZÁSUVKOVÉ A SVETELNÉ OBVODY
- RSI
- ZÁSUVKOVÝ ROZVÁDZAČ SCAME S PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM 0,03A 1X400V/32A, 1X400V/16A, 2X230V/16A
- ELEKTRICKÝ INFRAŽIARIČ S TERMOSTATOM 230V/50Hz/3000W
- LED REFLEKTOR SO SNÍMAČOM POHYBU
- HLAVNÁ KÁBLOVÁ TRASA
- KÁBEL CYKY-J 3X1,5, CYKY-0 3X1,5
- KÁBEL CYKY-J 3x,5
- KÁBEL CYKY-J 5X6, CYKY-J 5X4

Prostredie:

Prostredie podľa STN 33 2000-3:
 V miestnosti rozvážača RM1 Normálne
 V ostatných priestoroch ČOV Zvlášť nebezpečné

Ochrana pred zásahom el. prúdom podľa STN 33 2000-4-41

- 411 ochranné opatrenia : samočinné odpojenie napájania
- 411.2 požiadavky na základnú ochranu (ochrana pred dotykom)
- PRÍLOHA A
- A1 základná izotovácia živých častí
- A2 zábrany alebo kryty
- PRÍLOHA B Prekážky a umiestnenie mimo dosah
- Prekážky a umiestnenie mimo dosah
- 411.3 - požiadavky na ochranu pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom)
- 411.3.1 - ochranné uzemnenie a pospájanie
- 411.3.2 - samočinné odpojenie pri poruche
- 415 doplnková ochrana
- 415.1 - prúdové chrániče
- 415.2 - doplnkové ochranné pospájanie

POZNÁMKY:

- káblové rozvody budú vedené v PVC bielych káblových žľaboch, pevných trubkách UPRM a v chráničkách FXP
- slaboproudové obvody merania a regulácie budú priestorovo oddelené od silnoproudových častí
- v celom objekte sa zrealizuje doplnkové ochranné pospájanie všetkých neživých vodivých častí technológie a elektrických zariadení vodičom CYA 4mm2 - zž

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PEN, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S
 3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	Ing. Milan Krchnávý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
Ing. Ľubomír Gecik	Ing. Ľubomír Gecik	Ondrej Butkaj	Ing. Milan Krchnávý	
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Vítaz		
INVESTOR: obec Vítaz	AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍTAZ			FORMAT: A2
OBJEKT: SO 09 NN rozvody	NÁZOV: Vnútné NN rozvody			DATUM: 03/2015
				STUPEŇ DOK.: DSP
				ZAKÁZ.Č.:
				ARCH.Č.:
				MIERKA: 1:75
				POR.Č.V.: D11.3