



Legenda:

1) Potrubie
a) prítoku z ČS do rotačného sita, DN 100, DN 200, nerez

b) odtoku z rotačného sita do lapača piesku, DN 250, DN 200, nerez

c) odtoku z lapača piesku do AN /VN, DN 200, nerez

d) výtlaku z vyrovňávacej nádrže, DN 80, nerez

e) mamutky z lapača piesku, DN 100, nerez

f) vzduchu do lapača piesku, G=1", nerez

g) prívodu vzduchu do membránových modulov, DN 100/50, nerez

h) prívodu vzduchu do elementov, DN 80, nerez,

i) odtahu kalu na strojné odvodnenie, DN 65, PP

j) dávkovania polyflokulantu, G=3/4", PP

k) ostrek pásového lisu strojného odvodnenia, G=1", PP

l) ostrek rotačného sita, G=1", PP

m) dávkovania chlóru sodného, G=1", PP

n) odtok vyčistenej vody, DN 125, nerez

o) sania a preplachu DN 100, nerez

2) Konzola:
a) rot. sít, pozink, oceľ, 1sada

b) membrán, pozink, oceľ

3) Kontajner na piesok odvodňovací, PP, 1sada

4) Hrabičkový kôš, nerez, 1sada

5) vozík pod veľkoobjemový kontajner vrátane koľajničiek, 1sada

6) Rotačné sito REKO TM 60-190, N=0,55 kW, Q=65m³/h, štrbiny 1mm, nerez + pozink, 1ks

7) Lapač piesku LPV - 80, Q=60m³/h, DN 800, betón + nerez, 1ks

8) Šnekový dopravník PS 250, a) L=6,5m, N=1,5kW, nerez + pozink, 2ks

b) L2 4,5m, N=1,5kW, nerez + pozink, 2ks

9) Elektrický kladkostroj, Nosnosť: 1000 kg, N=2,6kW, Priemer lana: 6 mm, 1ks

10) Ponomré čerpadlo Ebara 80DML5.2.2, N=2,2kW, H=9,6m, Q=24m³/h, liatina, 2ks

11) Ponomré miešadlo QJB 1,5/6-360/3-960, N=1,5 kW, I=4A, n =960 n-1, m=55kg, liatina, 1ks

12) Pätku pre zdvihaciu konzolu, 5ks

13) Zdvihacia zariadenie ručné, pätku + otočné rameno, pozink, 1ks

14) Membránové moduly Mitsubishi SUR, Q= 2,2m³/h, nerez, 10ks

15) Ponomré miešadlo QJB 1,5/4-1800/2/2-42p, N=1,5kW, I=3,6A, n=42r/m, m=158kg, liatina, 2ks

16) Prevzdušňovacie elementy ALVEST, Q=3-5m³/h, plast, 50ks

17) Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,55, N=0,55kW, Q=21m³/h, H=5,4m, liatina, 1+1ks,

18) Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,37, N=0,37kW, Q=12m³/h, H=5,5m, liatina, 1+0ks,

19) Preplachovacie čerpadlo EBARA 3DS2 - 50 -125/2,2, N=2,2kW, Q=36m³/h, H=15,7m, liatina, 1+1ks.,

20) Dúchadlo (MN) LUTOS BAH 30/60, Q= 228m³/h, p=50 kPa, N=7,5 kW, P=5,9 kW, n=3654 ot/min, 1+1ks,

21) Dúchadlo (NN) LUTOS BAH 20/30, Q= 190m³/h, p=60 kPa N=5,5 kW, P=4,4 kW, n=3264 ot/min, liatina, 2+1ks,

22) Kompresor pre VLP - PKS 40/300, N=5,5kW, Q=40m³/h, Pmax=10bar, Vnádoby=300l, 1ks

23) Kompresor SKS 4/100, N=0,75kW, Q=4,3m³/h, Pmax=10bar, Vnádoby=50l, 1ks

24) Odstrekovacie čerpadlo na ostrek sita a lisu ULTRA 5V, Q=8,4m³/h, N=0,9kW, H=45m, liatina, 2ks

25) Dávkovacie čerpadlo chlórnanu sodného Pondorf P-classic Q=320l/h, N=0,37kW, Pmax = 2bar, liatina, 1ks

26) Pásový lis VX GORO 6V, N=0,75kW, šírka pásu 600mm, Q=0,5-3,0m³/h, nerez, pozink, plast, 1ks

27) Chemické hospodárstvo VX-CHH-G-T, N=2,6kW, Q=0,7m³/h, m=200kg, PP, 1ks

28) Kal. objem. šnekové čerpadlo 381 pre pás. lisy VX, N=3kW, Q=1,5-4,5m³/h, liatina, 1ks

29) Kompresor pre pásový lis Q=110l/min, p=8bar, N=1,1kW, 1ks

30) Ponomré čerpadlo DV-300, Q=60m³/h, H=7m, N=3kW, I=7,8A, 2ks

31) Magneticko indukčný prietokomer a) DN 65, 1ks

b) DN 100, 1ks

c) DN 125, 1ks

32) Veľkoobjemový kontajner, V=7m³, pozink, 1ks

33) Kontajner na zhrabky, V=1100l, plast, 1ks

34) Tlaková nádoba reflex, V=200 l, 1ks

Legenda miestnosti:

SOK-Strojné odvodnenie kalu

AN-Aktivačná nádrž

VN-Vyrovňávacia nádrž

D-Dúchareň

S-Strojovňa

NVV-Nádrž vyčistenej vody

MP-Mechanické predčistenie

WC-Sociálne zariadenie

V-Velín

ČS - Čerpacia stanica

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVÁL:	KRESIL:	KONTROLÓVAL:	Ing. Milan Krchňavý Gabajova 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
Ing. Milan Krchňavý	Ing. Milan Krchňavý	Moravec Ján	Ing. Milan Krchňavý	
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Višňaz		
INVESTOR: obec Višňaz			FORMAT: A2	
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VIŠŇAZ			DATUM: 03/2015	
OBJEKT: PS 01 Združený objekt biologického čistenia			STUPEŇ DOK.: DSP	
NÁZOV:			ZAKÁZ.Č.:	
PS 01 Združený objekt biologického čistenia-Rez B-B			ARCH.Č.:	
MIERKA: 1:50	POR.Č.V.:			
E-01.2/5				