



Legenda:

1)Potrubie

- a) prítoku z ČS do rotačného sita, DN 100, DN 200, nerez
- b) odtoku z rotačného sita do lapača piesku, DN 250, DN 200, nerez
- c) odtoku z lapača piesku do AN /VN, DN 200, nerez
- d) výtlaku z vyrovnávacej nádrže, DN 80, nerez
- e) mamutky z lapača piesku, DN 100, nerez
- f) vzduchu do lapača piesku, G=1", nerez
- g) prívodu vzduchu do membránových modulov, DN 100/50, nerez
- h) prívodu vzduchu do elementov, DN 80, nerez
- i) odtahu kalu na strojné odvodnenie, DN 65, PP
- j) dávkovania polyflokulantu, G=3/4", PP
- k) ostreku pásového lisu strojného odvodnenia, G=1", PP
- l) ostreku rotačného sita, G=1", PP
- m) dávkovania chlórnanu sodného, G=1", PP
- n) odtok vyčistenej vody, DN 125, nerez
- o) sania a preplachu DN 100, nerez

2)Konzola:

- a)rot. síť,pozink. oceľ,1sada
- b)membrán,pozink. oceľ

3)Kontajner na piesok odvodňovací,PP,1sada

4)Hrablicový kôš,nerez,1sada

5)vozík pod veľkoobjemový kontajner vrátane kofajničky,1sada

- 6) Rotačné sito REKO TM 60-190, N=0,55 kW, Q=65m³/h,štrbiny 1mm, nerez + pozink, 1ks
- 7) Lapač piesku LPV - 80, Q=60m³/h, DN 800, betón + nerez, 1ks
- 8) Šnekový dopravník PS 250, a) L=6,5m, N=1,5kW, nerez + pozink, 2ks
b) L=2,45m, N=1,5kW, nerez + pozink, 2ks
- 9) Elektrický kladkostroj, Nosnosť: 1000 kg, N=2,6kW, Prímer lana: 6 mm, 1ks
- 10) Ponomé čerpadlo Ebara 80DML5.2.2, N=2,2kW, H=9,6m, Q=24m³/h, liatina, 2ks
- 11) Ponomé miešadlo QJB 1,5/6-360/3-960, N=1,5 kW, l=4A, n=960 n-1, m=55kg, liatina, 1ks
- 12) Pätka pre zdvihaciu konzolu, 5ks
- 13) Zdvíhacia zariadenie ručné, päťka + otočné rameno, pozink, 1ks
- 14) Membránové moduly Mitsubishi SUR, Q= 2,2m³/h, nerez, 10ks
- 15) Ponomé miešadlo QJB 1,5/4-1800/2-42p, N=1,5kW, I=3,6A, n=42r/m, m=158kg, liatina, 2ks
- 16) Prevzdušňovacie elementy ALVEST, Q=3-5m³/h, plast, 50ks
- 17) Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,55, N=0,55kW, Q=21m³/h, H=5,4m, liatina, 1+1ks,
- 18) Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,37, N=0,37kW, Q=12m³/h, H=5,5m, liatina, 1+0ks,
- 19) Preplachovacie čerpadlo EBARA 3DS2 - 50 -125/2,2, N=2,2kW, Q=36m³/h, H=15,7m, liatina, 1+1ks,
- 20) Dúchadlo (MN) LUTOS BAH 30/60, Q= 228m³/h, p=50 kPa, N=7,5 kW, P=4,4 kW, n=3264 ot/min, 1+1ks,
- 21) Dúchadlo (NN) LUTOS BAH 20/30, Q= 150m³/h, p=50 kPa, N=5,5 kW, P=4,4 kW, n=3264 ot/min, liatina, 2+1ks,
- 22) Kompresor pre VLP - PKS 40/300, N=5,5kW, Q=40m³/h, Pmax=10bar, Vnádoby=300l, 1ks
- 23) Kompresor SKS 4r/100, N=0,75kW, Q=4,3m³/h, Pmax=10bar, Vnádoby=50l, 1ks
- 24) Odstredivé čerpadlo na ostrek sita a lisu ULTRA SV, Q=8,4m³/h, N=0,9kW, H=45m, liatina, 2ks
- 25) Dávkovacie čerpadlo chlórnanu sodného Pondorf P-classic Q=320l/h, N=0,37kW, Pmax = 2bar, liatina, 1ks
- 26) Pásový lis VX GORO 6V, N=0,75kW, šírka pásu 600mm, Q=0,5-3,0m³/h, nerez, pozink, plast, 1ks
- 27) Chemické hospodárstvo VX-CHH-G-T, N=2,6kW, Q=0,7m³/h, m=200kg, PP, 1ks
- 28) Kal. objem. šnekové čerpadlo 381 pre pás. lisy VX, N=3kW, Q=1,5-4,5m³/h, liatina, 1ks
- 29) Kompresor pre pásový lis Q=110l/min, p=8bar, N=1,1kW, 1ks
- 30) Ponomé čerpadlo DV-300, Q=60m³/h, H=7m, N=3kW, l=7,8A, 2ks
- 31) Magneticko indukčný prietokomer a) DN 65, 1ks
b) DN 100, 1ks
c) DN 125, 1ks
- 32) Veľkoobjemový kontajner, V=7m³, pozink, 1ks
- 33) Kontajner na zhrabky, V=1100l, plast, 1ks
- 34) Tlaková nádoba reflex, V=200 l, 1ks

- Legenda miestností:
SOK-Strojné odvodnenie kalu
AN-Aktivačná nádrž
VN-Vyrovňavacia nádrž
D-Dúchareň
S-Strojovňa
NVV-Nádrž vyčistenej vody
MP-Mechanické predčistenie
WC-Sociálne zariadenie
V-Velín
ČS - Čerpacia stanica

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
Ing. Milan Krchňavý	Ing. Milan Krchňavý	Moravec Ján	Ing. Milan Krchňavý	
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Vráž	FORMÁT:	A1
INVESTOR: obec Vráž	AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍŤAZ			DATUM: 03/2015
OBJEKT: PS 01 Združený objekt biologického čistenia	MIERKA:			DSP
NAZOV: PS 01 Združený objekt biologického čistenia-Pôdorys	POR.Č.V.:			E-01.23