


SO 05
VSTUPNÁ KANALIZAČNÁ ŠACHTA DN1000 PRE POTRUBIE DN 300

M 1:25



LEGENDA:

- ① ŠAHTOVÝ POKLOP ŤAŽKÝ, TRIEDY ZAŽENIA D400, B125 (voľný terén)
- ② PRECHODOVÁ SKRUŽ TBS M1000/625-SK
- ③ VYROVNÁVACIE PRSTENCE DN 625 (hr.120, 100, 80, 60, 40mm)
- ④ REBRÍKOVÁ KANALIZAČNÁ STUPAČKA - POPLASTOVANÁ
- ROZŠÍRENIE VÝKOPU PRE ŠAHTY-V ZMYSLE STN 73 3050
- ⑤ ŠAHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/1000
- ⑥ ŠAHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/500
- ⑦ ŠAHTOVÁ SKRUŽ DN 1000/250
- ⑧ PODKLADNÝ BETÓN (STN EN 206-1) - C 12/15 HR.100mm
- ⑨ ORIENTAČNÝ STÍPIK DN 32
- ⑩ PROSTÝ BETÓN STN EN 206-1- C25/30
- ⑪ ZÁKRYTOVÁ DOSKA DN1000/200

ROZŠÍRENIE VÝKOPU PODĽA STN 73 3050

	š(m)	š(m)	POZNÁMKA
H < 4m	2,69	0,6	š=0,05(paženie)+0,6+1,39+0,6+0,05(PAŽENIE)
4 < H < 6m	3,09	0,8	š=0,05(paženie)+0,8+1,39+0,8+0,05(PAŽENIE)
H > 6m	3,49	1,0	š=0,05(paženie)+1,0+1,39+1,0+0,05(PAŽENIE)

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLoval:	Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954
Ing. Milan Krchňavý	Ing. Milan Krchňavý	Moravec Ján	Ing. Milan Krchňavý	
KRAJ: Prešovský	OKRES: Prešov	MESTO: Vŕaz		
INVESTOR: obec Vŕaz	AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA Vŕaz	ZAKÁZ.Č.:	FORMAT: 4xA4	
OBJEKT: SO 05 POTRUBNÉ ROZVODY	NÁZOV: REVÍZNA TYPOVÁ ŠAHTA	STUPEŇ DOK.: DSP	DATUM: 03/2015	
POR.Č.V.:	MIERKA:	ZAKÁZ.Č.:	ARCH.Č.:	
1:25	D7.3			