V20 celková dĺžka=10,850bm
(štítová strana)



50,0bm

① øR12 – dl.:50,0bm – ks:2+2



② øR6 – dl.:960mm–ks:55
a=200mm

V22 celková dĺžka=42,200bm
(po celom obvode)



185,0bm

⑤ øR12 – dl.:185,0bm – ks:2+2



⑥ øR6 – dl.:860mm–ks:196+20
a=200mm
a=150mm,nad otvorom š.:3,0m

V21 celková dĺžka=5,250bm
(nad vnút.murivom pod ON)



21,0bm

③ øR12 – dl.:21,0bm – ks:2+2



④ øR6 – dl.:960mm–ks:27
a=200mm

V21 celková dĺžka=4,700bm
(nad vnút.murivom - prepojiť s V21)



20,0bm

⑦ øR10 – dl.:20,0bm – ks:2+2



⑧ øR6 – dl.:860mm–ks:24
a=200mm

VÝKAZ BETONÁRSKEJ OCELE PRE 1 KS

OZN.	POL.	Ø (mm)	DĹŽKA (mm)	POČET (ks)	DĹŽKA (bm) 10505 (R)		
					R6	R10	R12
				(kg/m)	0,222	0,617	0,888
V20,V21,V22,V23	1	R12	50000	1	-	-	50,0
	2	R6	960	55	52,8	-	-
	3	R12	21000	1	-	-	21,0
	4	R6	960	27	25,9	-	-
	5	R12	185000	1	-	-	185,0
	6	R6	860	216	185,8	-	-
	7	R10	20000	1	-	20,0	-
	8	R6	860	24	20,6	-	-
SPOLU				**(bm):**	**285,1**	**20,0**	**256,0**
SPOLU				**(kg):**	**63,3**	**12,3**	**227,3**
min.krytie 20mm				**CELKOVÁ HMOTNOSŤ=302,9kg**			

POZNÁMKA:

* Rozmery koordinovať s výkresami v časti ASR a s jestvujúcim stavom!
* Výstuž žb. konštrukcií vzájomne prepojiť na kotevnú dĺžku Lkot.=50Ø t.j. 50 - násobok priemeru výstuže!
* V mieste kotvenia pomúrnice osadiť kotviace prvky - viď dodávateľ krovu!

SADA: 1 2 3 4 5

MATERIÁL:

OCEĽ: 10505-R (B500B)

BETÓN STN EN 206-1 - C 20/25 - XF2, XC2 (SK) - Cl 0,4 - Dmax16 - S3-max

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITELA JE TRESNÉ PODLA §21, ODST. d) ZÁKONA č.383/1997 ZBIERKY ZÁKONOV.

INVESTOR: obecný úrad VÍŤAZ 082 38 VÍŤAZ okres PREŠOV	STAVBA: SKLAD TECHNIKY - novostavba VÍŤAZ , parcela č.: 874, 866 871/2		ING.SUČKO Peter Projektová kancelária Kapušianska 5A 080 06 ĽUBOTICE
	OBJEKT: SO - 01 Hlavný objekt		
VYPRACOVAL: ING.PETER SUČKO	ČASŤ: B-2 STATICKÉ POSÚDENIE STAVBY	DÁTUM: 06.2016	FORMÁT: 3x A4
	DIEL: ST-STATIKA	STUPEŇ: PROJEKT	ZÁK.Č.: 06-02rp/16-PS
PROJEKTANT: ING.PETER SUČKO	OBSAH: TVAR A VÝSTUŽ - V20,V21,V22,V23	KÓTY V: mm MIERKA: 1:10	PRÍL.Č.: ST-06