





### LEGENDA EXIST. INŽINIERSKÝCH SIETI

- VN — VN — Existujúce vzdušné vn vedenie;
- OP VN — OP VN — Existujúce ochranné pásmo vzdušného vn 22kV vedenia podľa § 43, zákona 251/2012 Z.z.;
- NN — NN — Existujúce vzdušné nn vedenie;
- PLYN STL — Existujúci STL rozvod plynu SPP;

### LEGENDA NOVÝCH INŽINIERSKÝCH SIETI

- DTS — Vn 22kV kábelová prípojka 3x (20-NA2XSZY 1x70) Lc= 995m, Nová distribučná trafostanica - koncová;
- Sekundárny nn rozvod v zemi - NAYY- J 4x 150 SE Lc=460m;
- Sekundárny nn rozvod vzdušný - INFA2X 4x120 RM 0,6/1kV;
- SR vetvy V1 — Rozpojovacia a istiacia skriňa SR (3ks);
- SR vetvy V2 — Rozpojovacia a istiacia skriňa SR (1ks);
- VRIS2 — Rozpojovacia a istiacia skriňa VRIS2 (1ks);
- ER vetvy V... — Elektromerový rozvádzač pre OĚZ;
- Verejné osvetlenie - AYKY- 14x16, kabeľ uvoľnený v zemi;
- Rozvod obecného rozhlasu CYKY-O 2x 2,5, Reprodukory miestneho rozhlasu na stožiaroch verejného osvetlenia;



**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 01****Kataster - Vífaz**

Vn 22kV káblová prípojka  
KN-C 1043/9; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 03****Kataster - Vífaz**

NN rozvod - vetva V2  
KN-C 1043/8; omá pôda;  
KN-C 1043/9; omá pôda;  
KN-C 1043/2; omá pôda;  
KN-E 755/1; ostatná plocha;  
KN-C 834/4; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 06****Kataster - Vífaz**

Obecný rozhlas  
KN-C 1043/8; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 02****Kataster - Vífaz**

Distribučná trafostanica  
KN-C 1043/9; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 04****Kataster - Vífaz**

Odborné elektrické zariadenie  
KN-C 1043/9; omá pôda;  
KN-C 1043/10; omá pôda;  
KN-C 1043/11; omá pôda;  
KN-C 1043/12; omá pôda;  
KN-C 1043/13; omá pôda;  
KN-C 1043/15; omá pôda;  
KN-C 1043/16; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 03****Kataster - Vífaz**

NN rozvod - vetva V1  
KN-C 1043/8; omá pôda;  
KN-C 1043/9; omá pôda;  
KN-C 1043/11; omá pôda;  
KN-C 1043/13; omá pôda;  
KN-C 1043/15; omá pôda;

**DOTKNUTÉ ÚZEMIE SO 05****Kataster - Vífaz**

Verejné osvetlenie  
KN-E 755/1; ostatná plocha;  
KN-C 1043/2; omá pôda;  
KN-C 1043/8; omá pôda;

**OBJEKTOVÁ SKLADBA**

- SO 01 - Vn 22kV káblová prípojka
- SO 02 - Distribučná trafostanica
- SO 03 - Sekundárny nn rozvod
- SO 04 - Odborné elektrické zariadenie
- SO 05 - Verejné osvetlenie
- SO 06 - Obecný rozhlas

**OBEC VÍFAZ**

SCHVÁLENÉ ZA PODMIENOK UVEDENÝCH

V ROZHODNUTÍ ZO DŇA 03.08.2020

SOÚ Ro/1/2020 -

Ocú 28v/2020-01

VO VÍFAZE DŇA 03.08.2020



TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §17, ODSŤ. d) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

VYPRACOVAL <b>Ing. M. MAGDA</b>	KONTROLOVAL DŇA	DÁTUM: 05.05.2020	Vlastník výkresu podľa zákona 618/2003 Z.z.	
KRESLIL -	<b>M. MAGDA AS</b>	ZMENIL	DÁTUM:	 <b>Martin MAGDA, 082 38 Vífaz, 406</b> autorizovaný stavebný inžinier ☎ 0905 401 190 ejprom@po.psg.sk
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT <b>M. MAGDA AS</b>	OSVEDČENIE IBP, ČÍSLO: <b>S2008/00172/31/EIC C00/EZ</b>	LICENCIA: 3733	OSVEDČENIE SKSI	
<b>OBEC VÍFAZ</b> <b>IBV Dlhé</b> <b>S001, S002, S003, S004, S005, S006</b>		<b>3733xTAx5-3</b>		<b>PRACUJEME PREČÍŽNE A ZODPOVEDNE!</b>
<b>Celková situácia</b>		STUPEŇ	DÚR	
INVESTOR <b>Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice</b>		DÁTUM	<b>Máj 2020</b>	
INVESTOR <b>Tomáš Ondria, Vífaz 444, 082 38 Vífaz</b>		MERÍTKO <b>1:1000</b>		ČÍSLO VÝKRESU
ZÁKAZKA ČÍSLO <b>02/20</b>		ARCHÍVNE ČÍSLO <b>E 02/20</b>		<b>C1</b>