


NN ROZVÁDZAČ
JESTVUJÚCEJ TRAFOSTANICE TS



$P_i = 81,4 \text{ kW}$

$P_p = 63 \text{ kW}$

ELEKTRICKÁ SIEŤ : 3+PEN, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-C-S
3+N+PE, ~50 Hz, 3x230/400V, TN-S

ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:	Ing. Milan Krchňavý Gabajová 4 010 01 Žilina IČO: 17819954	
Ing. Ľubomír Gecík	Ing. Ľubomír Gecík	Ondrej Butkaj	Ing. Milan Krchňavý		
KRAJ: Prešovský	OKRES:Prešov	MESTO: Vítaz			
INVESTOR: obec Vítaz				FORMAT:	A4
AKCIA: KANALIZÁCIA A ČOV I. A II. ETAPA VÍŤAZ				DATUM:	03/2015
OBJEKT: SO 08 NN Prípojka				STUPEŇ DOK.:	DSP
				ZAKÁZ.Č.:	
				ARCH.Č.:	
NÁZOV:				MIERKA:	POR.Č.V.:
Jednolpólová schéma zapojenia					D10.3